

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Amiens, le 7 septembre 2018

MONSIEUR LE MAIRE
FORT-MAHON-PLAGE
MAIRIE

80790 FORT-MAHON-PLAGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

MACHY SAEP

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00101070		Prélevé le : lundi 27 août 2018 à 09h30
Unité de gestion	0212	MACHY SAEP	par : DORIOL ADELINE
Installation	UDI 001209	QUEND FORT MAHON UDI	Type visite : D1
Point de surveillance	S 0000002166	SECTEUR LE ROYON	
Localisation exacte		BAR LE ROYON ROUTE DE QUEND	
Commune		FORT-MAHON-PLAGE	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

18 °C

25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,25 mg(Cl₂)/L

Chlore total

0,28 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE 0204

Type de l'analyse : 080D1

Code SISE de l'analyse : 00101184

Référence laboratoire : H_CS18.10895.1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU

<0,30 NFU

2,00

ASPECT (QUALITATIF)

0 SANS OE

COULEUR (QUALITATIF)

0 SANS OE

ODEUR (QUALITATIF)

0 SANS OE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de mesure du pH

16,9 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

7,5 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

560 µS/cm

200,00

1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

<0,050 mg/L

0,10

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00101070)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur du Génie Sanitaire



Jérôme Veyret